

From: [REDACTED] [oberhavel.de](mailto:[REDACTED]@oberhavel.de)>

Sent: Dienstag, 16. Juni 2026 13:18

To: [REDACTED] [.com](mailto:[REDACTED]@com)>

Cc: [REDACTED] [.de](mailto:[REDACTED]@de)

Subject: AW: Solarpark Pinnow

Guten Tag Herr [REDACTED]

die geplante Versickerung der Zufahrt über zwei straßenbegleitende Mulden ist bei einer Mindestmächtigkeit der bewachsenen Bodenzone ≥ 30 cm erlaubnisfähig, auch bei < 1 m Grundwasserflurabstand, da von einer geringen Belastung und Menge des anfallenden Niederschlagwassers zu rechnen ist.
Die Muldentiefe ist möglichst gering zu planen.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

[REDACTED]
Landkreis Oberhavel
FD Wasserwirtschaft

Telefon: [REDACTED]

URL: www.oberhavel.de

