

Rettungswege ständig freihalten;  
 Notausgangstüren müssen in Fluchtrichtung  
 immer offenbar sein!

Insgesamt max. 800 Besucher zulässig!

Bestuhlungspläne für den Zeitraum der Veranstaltung  
 in der Nähe der Ausgänge anbringen.

Durchgangsbreite zwischen Stuhlreihen: mind. 0,40 m  
 Sitzplatzbreite: mind. 0,50 m  
 Gangbreite: mind. 1,20 m  
 Sitzplätze in Reihen fest miteinander verbinden!  
 Anordnung der Besucherplätze und der Rettungswege  
 darf nicht geändert werden!


Gehört zum Bericht Nr.: 01 über den geprüften  
 Brandschutznachweis Nr.: 2020M102  
 vom 27.04.2020

M 1:200


PLANVERFASSER

**LHT** LICHTENAU HIMBURG TEBARTH  
 BAUINGENIEURE GMBH  
 Bismarckstraße 78, 10627 Berlin, Tel.: 030-34 34 92 0, E-Mail: brand@lht-bauing.de

LEGENDE



Halle



Rettungsweg



Ausgang Halle,  
 Richtung Rettungsweg



Notausgang/  
 Ausgang ins Freie

OBJEKT

Stadthalle Hohen Neuendorf  
 Am Rathaus 1  
 16540 Hohen Neuendorf

ERDGESCHOSS

Bestuhlungs- und  
 Möblierungsplan für  
 temporäre Veranstaltungen  
**Variante 02** 17.12.2019