


Rettungswege ständig freihalten;  
 Notausgangstüren müssen in Fluchtrichtung  
 immer offenbar sein!

Insgesamt max. 800 Besucher zulässig!

Möblierungspläne für den Zeitraum der  
 Veranstaltung in der Nähe der Ausgänge  
 anbringen. Anordnung der Möblierung und  
 der Rettungswege darf nicht geändert werden!

- A1
- A2
- A3
- A4


Gehört zum Bericht Nr.: 01 über den geprüften  
 Brandschutznachweis Nr.: 2020M102  
 vom 27.04.2020




**PLANVERFASSER**

**LHT** LICHTENAU HIMBURG TEBARTH  
 BAUINGENIEURE GMBH  
 Bismarckstraße 78, 10627 Berlin, Tel.: 030-34 34 92 0, E-Mail: brand@lht-bauing.de

**LEGENDE**



Halle



Rettungsweg



Ausgang Halle,  
 Richtung Rettungsweg



Notausgang/  
 Ausgang ins Freie

**OBJEKT**

Stadthalle Hohen Neuendorf  
 Am Rathaus 1  
 16540 Hohen Neuendorf

**ERDGESCHOSS**

Bestuhlungs- und  
 Möblierungsplan für  
 temporäre Veranstaltungen  
**Variante 03** 17.12.2019