

Rettungswege ständig freihalten;  
 Notausgangstüren müssen in Fluchtrichtung  
 immer offenbar sein!

Insgesamt max. 800 Besucher zulässig!

Bestuhlungspläne für den Zeitraum der Veranstaltung  
 in der Nähe der Ausgänge anbringen.

Tische 1,80 m x 0,70 m.  
 Abstände zwischen Tischen je 1,80 m.

Die Mindestbreite der Durchgänge von 1,20 m  
 darf nicht unterschritten werden!

Anordnung der Besucherplätze und der  
 Rettungswege darf nicht geändert werden!




Anzahl Tische: 29; Sitzplätze: 232  
 Anzahl Stehtische: 35; Stehplätze 175  
 Anzahl Turnhallenbänke: 7; Sitzplätze: 56  
 Besucherplätze insgesamt: 463,  
 max. 600 Personen pro Veranstaltung

Insgesamt 489  
 Besucher

45 Stehtische, 225  
 Stehplätze

Gehört zum Bericht Nr.: 01 über den geprüften  
 Brandschutznachweis Nr.: 2020M102  
 vom 27.04.2020



**PLANVERFASSER**  
 LICHTENAU HIMBURG TEBARTH  
 BAUINGENIEURE GMBH  
 Bismarckstraße 78, 10627 Berlin, Tel.: 030-34 34 92 0, E-Mail: brand@lht-bauing.de

**LEGENDE**

	Halle
	Rettungsweg
	Ausgang Halle, Richtung Rettungsweg
	Notausgang/ Ausgang ins Freie

*Wolfgang Menzel*  
 Notausgang/  
 Ausgang ins Freie

**OBJEKT**  
 Stadthalle Hohen Neuendorf  
 Am Rathaus 1  
 16540 Hohen Neuendorf

**ERDGESCHOSS**  
 Bestuhlungs- und  
 Möblierungsplan für  
 temporäre Veranstaltungen  
**Variante 16** 17.12.2019