

**Dr.-Ing. Wolfgang Menzel**  
 Beratender Ingenieur für Bauwesen  
 Prüferingenieur für Brandschutz  
 Hauptstraße 65, 12159 Berlin  
 Tel.: (030) 419 000-0

Anzahl Tische: 45; Sitzplätze: 360  
 Anzahl Stehtische: 30; Stehplätze 150  
 Besucherplätze insgesamt: 510,  
 max. 600 Personen pro Veranstaltung

Rettungswege ständig freihalten;  
 Notausgangstüren müssen in Fluchtrichtung  
 immer offenbar sein!


Insgesamt max. 800 Besucher zulässig!

Bestuhlungspläne für den Zeitraum der Veranstaltung  
 in der Nähe der Ausgänge anbringen.

Tische 1,80 m x 0,70 m.  
 Abstände zwischen Tischen je 1,80 m.

Die Mindestbreite der Durchgänge von 1,20 m  
 darf nicht unterschritten werden!

Anordnung der Besucherplätze und der  
 Rettungswege darf nicht geändert werden!



Gehört zum Bericht Nr.: 01. über den geprüften  
 Brandschutznachweis Nr.: 2020M102  
 vom 27.04.2020

PLANVERFASSER

**LHT** LICHTENAU HIMBURG TEBARTH  
 BAUINGENIEURE GMBH  
 Bismarckstraße 78, 10627 Berlin, Tel.: 030-34 34 92 0, E-Mail: brand@lht-bauing.de

LEGENDE



OBJEKT

Stadhalle Hohen Neuendorf  
 Am Rathaus 1  
 16540 Hohen Neuendorf

ERDGESCHOSS

Bestuhlungs- und  
 Möblierungsplan für  
 temporäre Veranstaltungen  
 Variante 17 17.12.2019