




Rettungswege ständig freihalten;  
 Notausgangstüren müssen in Fluchtrichtung  
 immer offenbar sein!

Insgesamt max. 800 Besucher zulässig!

Bestuhlungspläne für den Zeitraum der Veranstaltung  
 in der Nähe der Ausgänge anbringen.

Tische Durchmesser 1,80 m  
 Die Mindestbreite der Durchgänge von 1,20 m  
 darf nicht unterschritten werden!

Anordnung der Besucherplätze und der  
 Rettungswege darf nicht geändert werden!



Gehört zum Bericht Nr.: 01. über den geprüften  
 Brandschutznachweis Nr.: 2020M102  
 vom 27.04.2020

PLANVERFASSER

**LHT** LICHTENAU HIMBURG TEBARTH  
 BAUINGENIEURE GMBH  
 Bismarckstraße 78, 10627 Berlin, Tel.: 030-34 34 92 0, E-Mail: brand@lht-bauing.de

LEGENDE



OBJEKT

Stadthalle Hohen Neuendorf  
 Am Rathaus 1  
 16540 Hohen Neuendorf

ERDGESCHOSS

Bestuhlungs- und  
 Möblierungsplan für  
 temporäre Veranstaltungen  
**Variante 18** 17.12.2019